

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.01322
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641912
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Армстронг Флор Продактс". Адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 1, офис 102.
(наименование и местонахождение заявителя) ОГРН: 1117746629538. Телефон +7 495 792 3422, факс +7 495 792 3422.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Armstrong DLW GmbH". Адрес: Stuttgarter Strasse 75 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland,
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Германия. Телефон +49(0)714 27 11 85, факс +49(0)714 27 12 48.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,
тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Гомогенное напольное покрытие из ПВХ (в рулонах и в виде плитки) для общественных помещений, толщиной до 3.0 мм.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См приложение (бланк № 0057576)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
3918 10

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1516-С/ТР от 09.08.2012 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИИП4 от 25.08.2010 г.; Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 0759-ИК от 02.07.2012г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2012 по 22.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ25.В.01322

(обязательная сертификация)

ТР 0057576

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."	группа горючести - Г1
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость."	группа воспламеняемости - В2
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	группа дымообразующей способности - Д2
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	группа токсичности продуктов горения - Т2
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени."	группа распространения пламени по поверхности - РП1

Класс пожарной опасности - КМ 2.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов