



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру»

(ООО «Акустик Ру»)

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46

по г. Москве, ОГРН 1057748143078 от 08.09.2005

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21

Тел. (495) 134-98-98

(адрес, телефон, факс)

в лице Генерального директора Кравченко Геннадия Владимировича

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие из расплава минерального сырья марки Акулайт SE

Код ОКПД2 23.99.19.110 код ТН ВЭД 6806 10 000 8

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-28789041-2018

Изготовитель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60, по специальному заказу общества с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» (ООО «Акустик Ру»)

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 32314-2012 (EN 13162-2008) пп. 4.2.1, 4.3.8, 4.3.13

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании 1. Протокол испытаний № 103/2019 от 07.06.2019

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК», г. Обнинск, № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015

2. Протоколы лабораторных испытаний: № 258/ЛЭ-09-18 от 30.11.2018,

№ ИЛЦ-257/ЛЭ-07-18 от 26.11.2018 ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»,

г. Москва, аттестат аккредитации № РОСС.RU.510440

3. Декларация о соответствии № Д.RU.ПБ97.В.00025/19 с 01.02.2019 по 31.01.2024

ФГБОУ ВПО Академии ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № RA.RU.11ПБ97

4. Договор поставки товаров № 7006972/2019 от 01.03.2019

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 06.08.2019 Декларация о соответствии действительна до 06.08.2022

М.П.

(Подпись)

Кравченко Г.В.

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

«РОССЕРТИФИКАЦИЯ» АУТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АИ09 от 06.03.2015

Россия, 249038, г. Обнинск, Калужской обл., ул. Любого, д. 9а

Тел./факс: +7 (484) 396-85-82, (495) 739-89-09, www.stroyinf.ru; E-mail: mck@stroyinf.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Дата регистрации 06.08.2019, № РОСС RU Д-РУ.АИ09.В.00075/19

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

(Подпись)

И.И. Гетманский

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



**Испытательный центр «МЦК-испытания»**  
**Автономная некоммерческая организация**  
**«Межрегиональный Центр качества в строительстве»**  
**(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**  
 249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а  
 ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66  
 E-mail: mck@stroyinf.ru  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.



Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2019 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 103/2019**  
 (07.06.2019)

Наименование продукции	Изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие из расплава минерального сырья, марки Акулайт SE выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-28789041-2018
Код ОКПД2	25.12.10.000
Код ТН ВЭД	6806 10 000 8
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162-2008) пп. 4.2.1, 4.3.8, ТУ 23.99.19-001-28789041-2018
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» (ООО «Акустик Ру»)
Адрес заявителя	Россия, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес производства	Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60
Акт отбора образцов	от 13.05.2019 № 02-3609/7
Описание продукции (идентификация)	Образцы изделий звукоизоляционных и звукопоглощающих из расплава минерального сырья марки Акулайт SE
Начало испытаний	22.05.2019
Окончание испытаний	04.06.2019
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 1 листе (3 стр.)

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.  
 Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения  
 Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

## ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: Российская Федерация, 249010, Калужская область,  
Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15

Средства испытаний	Линейка металлическая инв. № 79, 2010 г.; весы В512, инв. № 29, 2005 г.; шкаф сушильный ШСП -0,25-200 инв. № 7, 2005 г.; термограф инв. № 120; 2009 г; гигрограф инв. № 121, 2009 г.
НД на методы испытаний	ГОСТ 32314-2012; ГОСТ 25898-2012; ГОСТ 7076-99
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 32314-2012, ТУ 23.99.19-001-28789041-2018 по испытанным показателям

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.  
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения  
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

## РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Образцы изделий звукоизоляционных и звукопоглощающих из расшлага минерального сырья марки Акулайт SE	Образец.01	Теплопроводность при температуре 10 °С, λ, Вт/(м·К)	ТУ 23.99.19-001-28789041-2018 п. 1.1.2 табл. 3	Не более 0,032	ГОСТ 32314-2012 п. 5.3.2	0,0317 0,0319 0,0319 Ср. 0,032	Соответствует
	Образец.02						
	Образец.03	Декларируемая теплопроводность при температуре 10 °С, λ <sub>D</sub> , Вт/(м·К)	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162-2008) п. 4.2.1	Расчетное		0,75	
		Термическое сопротивление R <sub>средн</sub> , м <sup>2</sup> К/Вт					
Образец.04	Образец.05 Образец.06	Паропроницаемость, μ, мг/(м ч Па) Декларируемая сравнительная паропроницаемость, MU <sub>i</sub> , мг/(м ч Па)	ТУ 23.99.19-001-28789041-2018 п. 1.1.2 табл. 3 ГОСТ 32314-2012 (EN 13162-2008) п. 4.3.8	Не менее 0,36	ГОСТ 32314-2012 п. 5.3 таблица 4 ГОСТ 25898-2012	0,37 0,33 0,38 Ср. 0,36	Соответствует
Образец.05							
Образец.06							

Начальник испытательной лаборатории

Инженер испытательной лаборатории

О.А. Белоус

А.И. Гетманский