



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Зеленоградском административном округе города Москвы
Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489, тел.: (495) 944-59-96

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.06.П.001496.05.21 Дата 20.05.2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/22.06.001597-2 от 12.05.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.05.2021 по 20.05.2021

Место проведения экспертизы: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: Врачом по общей гигиене Арслановым З.Б., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный №0177040031222 от 05.08.2015г. (продлен по 05.08.2021г.)

Заказчик: ООО "ТД АКУСТИК ГРУПП" (ИНН:5009098007, ОГРН:1155009001223)
Адрес: 142000, Российская Федерация, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж 1, пом.1 (Россия)

Объект экспертизы: Теплоизоляционный звукопоглощающий материал Шуманет-Термо ЭКО, Шуманет-Термо НГ

Сведения об изготовителе: ООО "Судогодская изоляция"
Адрес: 601385, Владимирская область, Судогодский район, деревня Новая (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.99.19-014-28789041-2020

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление № 21/22.06.001597-2 от 12.05.2021; Доверенность от 24.03.2021; Доверенность от 02.11.2020; Решение № 18 от 27.09.2016; ТУ 23.99.19-014-28789041-2020; Макеты маркировки; Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" Управления делами Президента Российской Федерации №№ ИЛЦ-183/ВЭ-09-21, ИЛЦ-184/ВЭ-09-21 от 27.04.2021

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Шуманет-Термо ЭКО - полотна из стекловолокна с оболочкой из нетканого полипропиленового волокна; Шуманет-Термо НГ - полотна из стекловолокна с оболочкой из стеклоткани

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) №ИЛЦ-183ВЭ-09-21, ИЛЦ-184ВЭ-09-21 от 27.04.2021 г.

008914

Гигиеническая характеристика продукции:**Вещества, показатели (факторы)****Фактическое значение****Гигиенический норматив****Образец: Шуманет-Термо ЭКО**

Интенсивность запаха образца в естественных условиях, Балл

1

Не более 2

Индекс токсичности, %

79

70-120

Формальдегид, мг/м³

Менее 0,004

Не более 0,01

Ацетальдегид, мг/м³

Менее 0,001

Не более 0,01

Спирт метиловый, мг/м³

Менее 0,1

Не более 0,5

Спирт изопропиловый, мг/м³

Менее 0,1

Не более 0,2

Ангидрид фосфорный, мг/м³

Менее 0,01

Не более 0,05

Диоксид серы, мг/м³

Менее 0,01

Не более 0,05

Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м

Менее 5,0

Не более 15,0

Образец: Шуманет-Термо НГ

Интенсивность запаха образца в естественных условиях, Балл

1

Не более 2

Индекс токсичности, %

84

70-120

Ангидрид фосфорный, мг/м³

Менее 0,01

Не более 0,05

Диоксид серы, мг/м³

Менее 0,01

Не более 0,05

Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м

Менее 5,0

Не более 15,0

Область применения: Предназначен для увеличения звукоизоляции и звукопоглощения строительных конструкций при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: Наименование; Информация о заказчике; Информация о заявителе; Обозначение ТУ; Область применения; Состав; Габаритные размеры; Условия хранения и транспортировки; Дата изготовления; Гарантийный срок хранения

Заключение:

Продукция: Теплоизоляционный звукопоглощающий материал Шуманет-Термо ЭКО, Шуманет-Термо НГ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II раздел 6).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене

З.Б. Арсланов



Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене

М.В. Тычинин

Заместитель руководителя органа инспекции, Главный врач филиала



Д.В. Павлова