

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.00504/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ", ООО "АКУСТИК РУ", место нахождения: 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОКУЗНЕЦКАЯ, 33, СТР.2, ОФИС 21, ОГРН 1057748143078, ИНН 7705685204
Телефон: +7 4951349898, электронная почта: support@acoustic.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "ШУМОСТОП-С2", выпускаемые по ТУ 23.99.19-028-28789041-2020. Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ", ООО "АКУСТИК РУ", 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОКУЗНЕЦКАЯ, 33, СТР.2, ОФИС 21. ОГРН 1057748143078, ИНН 7705685204.

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний 8779/РД от 14.03.2022, выданного испытательной лабораторией «Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», ТРПБ.RU.ИН28. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.03.2022 по 14.03.2027



Заявитель

подпись

КРАВЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.