



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001878.05.17

Дата 26.05.2017 г.

На основании заявления № 02095

от 18.05.2017

Организация-изготовитель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"

Адрес: 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"

Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Плиты гипсовые строительные т.м. Гургос (Гипрок), марок: Стандартные (ГСП-А), Влагостойкие (ГСП-НЗ), С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DF), Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DFНЗ), Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-Д) и Звукоизоляционные АКУ-Лайн влагостойкие (ГСП-ДНЗ)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 "Изделия гипсовые строительные Гургос"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 "Изделия гипсовые строительные Гургос", этикетки, техническое описание, учредительные документы, доверенность, договор аренды.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой прямоугольное изделие, состоящее из гипсового сердечника и оболочки из приклеенного плотного, способного к сопротивлению картона

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" (Аттестат аккредитации № RA. RU.21A343 от 23.03.2016г.) №190373 от 25.04.2017 г.

№ 070315

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха	1	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	менее 0,03	0,05
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,08	0,50
Амиак, мг/м ³	менее 0,01	0,04
Фенол, мг/м ³	менее 0,003	0,003
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	80,6	370

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани(силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение

При производстве и монтаже изделий контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), кальцию сульфату

Область применения: для устройства перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 23.62.10-004-56846022-2017. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты гипсовые строительные т.м. Гургос (Гипрок), марок: Стандартные (ГСП-А), Влагостойкие (ГСП-НЗ), С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DF), Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DFНЗ), Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-D) и Звукоизоляционные АКУ-Лайн влагостойкие (ГСП-ДНЗ)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О. Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.