



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru)

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

выдан 11 августа 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача

(заместитель)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5206-6 от « 14 » декабря 2015 г.

Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна Шумостоп

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 03 » ноября 2015 года № 5206

ООО «Акустик Ру», 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

7705685204

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1057748143078

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- ТУ 5763-004-58196723-2003 «Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «Шумостоп»,

- макет этикетки,

- акт отбора проб от 30.10.2015 г

- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 5056 от 07.12.2015 г.

**Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы** - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:**

врачом Хоштария Н.В.

ФИО

сертификат специалиста № 2874 от 05.05.2014г

Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

#### **Санитарно-эпидемиологическая характеристика**

Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна Шумостоп (далее- изделия) изготовлены предприятием ООО «Акустик Ру» по адресу Московская обл, г. Домодедово, ул. Индустриальная, д.1а.

Изделия применяются в качестве среднего слоя в конструкциях звукоизолирующих плавающих полов при реконструкции, ремонте и строительстве во всех типах зданий и сооружений.

**Сведения об использовании.** Укладывают изделия в соответствии с данными в разделе «Указания по применению» в ТУ 5763-004-58196723-2003 «Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «Шумостоп».

**Сведения о транспортировке и хранении.** Изделия перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

**Сведения о мерах безопасности.** При проведении укладочных работ работники должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты: для защиты органов дыхания – респираторы со сменным фильтрующим патроном; для защиты рук – перчатки резиновые, защитные пасты или мази типа силиконовой, ПМ-1 и др.; для защиты органов зрения – защитные герметичные очки; для защиты ног – специальная обувь.

Все работы проводить в помещениях в условиях интенсивного воздухообмена, обеспечивающих соответствие параметров воздуха рабочей зоны требованиям ГН 2.2.5.1313-03.

Работники, задействованные в работе с изделиями, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011 года. Беременные женщины, кормящие матери, а также лица моложе 18 лет и имеющие медицинские противопоказания, к работе с изделиями не допускаются.

**Требования к упаковке.** В соответствии с требованиями ТУ 5763-004-58196723-2003 «Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «Шумостоп».

**Требования к маркировке.** В соответствии с требованиями ТУ 5763-004-58196723-2003 «Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «Шумостоп».

**Гарантии изготовителя.** Гарантийный срок 1 год с момента изготовления.

#### **Результаты исследований.**

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца плиты звукоизоляционной из стеклянного штапельного волокна Шумостоп.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив	
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
	ПДК а.в., мг/м.куб	
Аммиак	менее 0,01	не более 0,04
Бензол	менее 0,005	не более 0,1
Ксилол	0,015	не более 0,1
Кумол	менее 0,005	не более 0,014
Псевдокумол	менее 0,005	не более 0,015
Стирол	менее 0,001	не более 0,002
Толуол	менее 0,005	не более 0,3
Фенол	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05	не более 0,1
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,02
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла

**Заключение:** Плиты звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна  
Шумостоп

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

### СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации: Главы II, раздела 6 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» ТС от 28.05.2010 г. № 299.

**Врач по гигиене труда**  
должность специалиста

подпись

**Н.В. Хоштария**  
Ф.И.О.

**Заведующий отделом  
гигиены и санэкспертизы  
-врач по общей гигиене**  
должность руководителя структурного  
подразделения

подпись

**К.Е. Захаров**  
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:  
первый - ООО «Акустик Ру»,  
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».