

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00633/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204. Телефон (495)134-98-98, адрес электронной почты support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, РОССИЯ, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукоизоляционные ЗИПС (звукоизолирующие панельные системы) марок: ЗИПС-Вектор, ЗИПС-Модуль, ЗИПС-Синема, ЗИПС-III Ультра, ЗИПС-Z4, ЗИПС-ПОЛ Вектор, ЗИПС-ПОЛ Модуль, выпускаемые по ТУ 23.62.10-017-28789041-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8574/РС, 8575/РС от 09.12.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № С-31/11-2021 от 29.11.2021 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН24; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4833-АОП от 04.10.2021 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.12.2021 по 12.12.2026



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Е.К.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))